

Katowice, dnia 9 lipca 2024 r.

ZP.261.1.15.2024.MM.21

Zarząd Transportu Metropolitalnegoul. Barbary 21A
40-053 Katowice

kancelaria@metropoliaztm.pl

transportgzm.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu na **dostawę sprzętu komputerowego** (znak sprawy: OR/8/ZP/15/24).

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zwanego dalej „Regulaminem”, Zamawiający - Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w **części 1 unieważnia czynność dokonaną w dniu 03.07.2024 r.** w postaci wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Dla wyjaśnienia Zamawiający informuje, że w dniu 03.07.2024 r. Wykonawca COMPRO Jolanta Olszewska z siedzibą w Katowicach złożył pismo wobec wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Zamawiający, po wnikliwej analizie treści pisma, o którym mowa wyżej ustalił, że podniesiony w piśmie zarzut zaofiarowania zasilacza awaryjnego niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji zamówienia (SZ) jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie przez Zamawiającego, o czym więcej w dalszej części niniejszego pisma.

Na podstawie § 82 ust. 2 Regulaminu, Zamawiający zawiadamia, że **jako najkorzystniejszą w części 1** wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
COMPRO Jolanta Olszewska
ul. Sowińskiego 4, 40-018 Katowice.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie składania ofert, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ponadto Wykonawca złożył oświadczenie, w którym potwierdził brak podstawy do wykluczenia z postępowania. Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ponadto na podstawie § 82 ust. 2 Regulaminu Zamawiający zawiadamia, że **odrzuć ofertę w części 1** złożoną przez Wykonawcę:

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom.

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Zgodnie z pkt 3.2.4 SZ Wykonawcy mogli oferować zasilacze awaryjne o napięciu wejściowym 161 – 284 V. Wykonawca zaoferował zasilacz awaryjny Back-UPS BE850G2-CP, którego zakres napięcia wejściowego obejmuje 160 – 278 V. Tym samym zasilacz awaryjny zaoferowany przez Wykonawcę nie spełnia wymagań określonych w SZ, a Zamawiający nie może poprawić treści oferty złożonej przez Wykonawcę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w zakresie zaoferowanego modelu zasilacza awaryjnego.

Wobec powyższego Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy na podstawie § 78 pkt 1 Regulaminu, gdyż jej treść nie odpowiada treści SZ.

Zastępca Dyrektora ZTM
ds. Kontrolingu

(-) Adam Sujkowski